



9001  
OBAC/003/SZJ/17

P.H.P.U.

**IZOL PLAST**

Sp. z o.o.  
44-362 Rogów  
ul. Raciborska 79  
tel./fax 32-4512010  
[www.izol-plast.rogow.pl](http://www.izol-plast.rogow.pl)

## KARTA KATALOGOWA

**Izolator wsporczy typu WZ-75  
przeznaczony do zabudowy w  
skrzynkach przyłączowych silników  
na napięcie 6 kV**



### Zastosowanie:

Izolator wsporczy typu **WZ-75** przeznaczony jest do zabudowy w skrzynkach przyłączowych silników na napięcie 6 kV.

Napięcie znamionowe:  $U_n$  6 kV

Izolator został wykonany z porcelany elektrotechnicznej rodzaj: C 130

Porcelanę izolatora wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną NF 7375, przy zachowaniu Systemu Jakości wg DIN EN 9001:2009. Numer rejestracyjny certyfikatu 062653 QM.

### Dane techniczne izolatora WZ-75

Napięcie znamionowe $U_N$	6 [kV]
Ciężar	~0,65 [kg]
Gabaryty	125xØ76 [mm]
Znamionowa średnica zacisków	M10 (lub M12)
Maksymalny moment skręcający działający na zacisk [Nm]	16 [Nm]