

	P.H.P.U. IZOL PLAST Sp. z o.o. 44-362 Rogów ul. Raciborska 79 tel./fax 32-4512010 www.izol-plast.rogow.pl	KARTA KATALOGOWA
	Komplet okablowania elastycznego wraz ze śrubami izolowanymi do połączenia baterii akumulatorowych typu SBS-5	



Zastosowanie:

Komplet okablowania przeznaczony jest do połączenia zespołów energetycznych ognioszczelnych skrzyń akumulatorowych typu SBS-5.

Budowa

Łączniki wykonane są pojedynczego przewodu o przekroju 35 mm² lub 70 mm² z izolacją gumową z gumy trudnopalnej.

1. Końce oraz miejsca przyłączeniowe łączników zaprasowane są w tulejkach miedzianych.
2. W zaprasowanych końcówkach wywiercone są otwory montażowe.
3. Zaprasowane końce szyn izolowane są gumą.

W skład Kompletu okablowania wchodzi następujące łączniki:

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | łącznik elastyczny L 130mm, 35mm ² - | 52 szt. |
| b) | łącznik elastyczny L 160mm, 35mm ² - | 24 szt. |
| c) | łącznik elastyczny L 230mm, 35mm ² - | 4 szt. |
| d) | łącznik elastyczny L 600mm, 70mm ² - | 1 szt. |
| e) | łącznik elastyczny L 800mm, 70mm ² - | 1 szt. |
| f) | łącznik elastyczny L 1700mm, 70mm ² - | 2 szt. |
| g) | śruby M10 z otworami pomiarowymi - | 168 szt. |
| h) | silpasta typu E- | 0,5 kg |