



P.H.P.U.
IZOL PLAST
Sp. z o.o.
44-362 Rogów
ul. Raciborska 79
tel./fax 32-4512010
www.izol-plast.rogow.pl

KARTA KATALOGOWA

Zaślepka wpustów kablowych typu Z-WKp

Zastosowanie:

Zaślepka w miejsce wpustu kablowego typu Z-WKp przeznaczona jest do montowania jej w miejsce wpustów typu WKp produkcji Izol-Plast lub też wpustów WKs w przypadku kiedy nie jest wprowadzony przewód lub kabel i gdy nie ma potrzeby lub możliwości ich stosowania.

Zaślepka w miejsce wpustu kablowego typu Z-WKp zbudowana jest jako konstrukcja spawana.

Zaślepka mocowana jest do urządzenia dwoma śrubami M12. Pomiedzy korpusem pokrywy a osłoną ognioszczelną urządzenia występuje złącze ognioszczelne cylindryczno-kołnierzowe.



Certyfikat:

Zaślepka wpustów kablowych typu Z-WKp posiada certyfikat badania typu WE: **KDB 05ATEX148U/4** z dnia **20.06.2012r.** wykonany przez Główny Instytut Górnictwa Jednostkę Certyfikującą Kopalnię Doświadczalną „Barbara” jako uzupełnienie certyfikatu badania typu WE **KDB 05ATEX148U** z dnia **12.05.2005r.**, oraz spełnia wymagania norm:

- PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2009),
- PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2007).

Zaślepkę wpustów kablowych typu Z-WKp oznaczono zgodnie z certyfikatem badania typu WE następująco:



1461

KDB 05ATEX148U
I M2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIC Gb