



P.H.P.U.
IZOL PLAST

Sp. z o.o.

44-362 Rogów
ul. Raciborska 79
tel./fax 32-4512010
www.izol-plast.rogow.pl

KARTA KATALOGOWA

Zaślepka gniazda komory przyłączowej typu ZGKP-ROK

Zastosowanie:

Zaślepka gniazda komory przyłączowej typu ZGKP-ROK przewidziana jest do montażu w urządzeniu w przypadku gdy nie jest wprowadzany do urządzenia szynoprzewód typu OSzP-ROK

Zaślepka typu ZGKP-ROK wykonana jest jako konstrukcja spawana z elementów stalowych.

Zaślepka mocowana jest do urządzenia śrubami M16. Pomiędzy kołnierzem a osłoną ognioszczelną urządzenia występuje złącze ognioszczelne cylindryczno-kołnierzowe.

Certyfikat:

Zaślepka gniazda komory przyłączowej typu ZGKP-ROK posiada certyfikat badania typu WE: **KDB 06ATEX237U/3** z dnia **18.07.2012r.** wykonany przez **Główny Instytut Górnictwa Jednostkę Certyfikującą Kopalnię Doświadczalną „Barbara”** jako uzupełnienie certyfikatu badania typu WE **KDB 06ATEX237U** z dnia **25.09.2006r.**

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:

- PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2009)
- PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2007)

Zaślepkę gniazda komory przyłączowej typu ZGKP-ROK oznaczono zgodnie z certyfikatem badania typu WE następująco:



KDB 06ATEX237U
I M2 Ex d I Mb
1461

