



P.H.P.U.  
**IZOL PLAST**

Sp. z o.o.

44-362 Rogów  
ul. Raciborska 79  
tel./fax 32-4512010  
[www.izol-plast.rogow.pl](http://www.izol-plast.rogow.pl)

## KARTA KATALOGOWA

### Zaślepka pochłaniacza ognia typu Z-UPO

#### Zastosowanie:

Zaślepka pochłaniacza ognia typu Z-UPO przeznaczona jest do stosowania w transformatorach ognioszczelnych oraz rozdzielniach typu ROK..

Zaślepki stanowią wyposażenie umożliwiające zaślepienie gniazd pochłaniaczy ognia.



#### Certyfikat:

Zaślepka pochłaniacza ognia typu Z-UPO posiada certyfikat badania typu WE: **KDB 07ATEX102U/2** z dnia **23.05.2011r.** wykonanym przez Główny Instytut Górnictwa Jednostkę Certyfikującą Kopalnię Doświadczalną „Barbara” jako uzupełnienie certyfikatu badania typu WE **KDB 07ATEX102U** z dnia **28.02.2007r.**, oraz spełnia wymagania norm:

- PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2009),
- PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2007).

Zaślepka pochłaniacza ognia typu Z-UPO oznaczono zgodnie z certyfikatem badania typu WE następująco:

 1461    **KDB 07ATEX102U**    I M2 Ex d I Mb