



P.H.P.U.

**IZOL PLAST**

Sp. z o.o.  
44-362 Rogów  
ul. Raciborska 79  
tel./fax 32-4512444,  
32-4512010  
[www.izol-plast.rogow.pl](http://www.izol-plast.rogow.pl)

## KARTA KATALOGOWA

# Bezpiecznik BPS-350 do baterii akumulatorowych typu SBS-4



### Zastosowanie:

**Bezpieczniki BPS-350** służą do zabezpieczania przed skutkami zwarć baterii akumulatorowych typu SBS-4, SBS-4A, SBS-4B i montowane są we wtyczkach ognioszczelnych bloków sprzętowych typu dKAW-400 znajdujących się na skrzyniach w/w baterii.

Dane techniczne bezpieczników BPS-350	
Napięcie znamionowe zasilania $U_N$	250 [V]
Prąd fazowy znamionowy $I_N$	350 [A]
Czas $t_w$ wyłączenia zwarcia 4kA	400 [ms]
Ciężar	~ 700 [g]

### Opinie, orzeczenia:

**Bezpieczniki BPS-350** zostały przebadane i uzyskały pozytywną opinię **Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach**.